

Agente de Puesta en Marcha : DWAT S-L DNI : 44750572P
 Dirección: _____
 Categoría: _____

Datos de la insalación
 Referencia : S4P JIJONA
 Dirección : POLIGONA ESPARTA SIN Ciudad : JIJONA
 CP : _____ Provincia : ALICANT:

Datos del promotor Nombre: SIEMAN ESPAÑA CIF : _____
 Dirección : _____ Ciudad : _____
 CP : _____ Provincia : _____

Datos del Cliente Final Nombre : _____ CIF : _____

CERTIFICA

1.- Que ha puesto en marcha los siguientes aparatos :

Equipo	Marca	Tipo Aparato	Modelo	Número de fabricación	Potencia KW
Equipo 1	ADISA	CALDERA	ADI 450CD	160 490066	450
Equipo 2			ADI 375CD	160 990039	375
Equipo 3					
Equipo 4					

2.- Que se han realizado las siguientes comprobaciones :

- Presión de entrada dinámica 220 (mBar)
- Estanqueidad del circuito de gas (desde la llave del aparato)
- Prueba de funcionamiento, puesta a punto de los órganos de regulación y comprobación de las seguridades
- Comprobación de la correcta evacuación d los productos de la combustión del / de los aparatos/s
- Análisis de la combustión y verificación del adecuado rendimiento (en aparatos con evacuación conducida o llama oculta)
- otro: _____
- otro: _____

Comprobaciones :

	Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4
Temperatura humos (-C)	45	32		
Temperatura ambiente (-C)	20	20		
O ² (%)	6175	6160		
CO aparato (ppm corregido)	34	30		
CO ambiente (ppm)	101	108		
Rendimiento a potencia nominal (%)	101	108		

3. - Que los aparatos puestos en marcha cumplen con los requisitos de puesta en servicio por ADISA y de la instrucción técnica ITC-IGC 08 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006) y que su funcionamiento es correcto y realizadas las explicaciones pertinentes al cliente.

Usuario o Representante Nombre: _____ DNI : _____ Firma : _____	Sello	Fecha	Firma
		<u>22-1-2017</u>	